

**Nuoro, 26/06/2018**

**OGGETTO: Disservizio erogazione idrica per anomalia elettrica sollevamento idrico Su Gologone.**

Trasmissione via E-Mail PEC:

**Comune di Dorgali**  
**Comune di Oliena**  
**SIAN Nuoro**

[protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it)  
[protocollo@pec.comune.oliena.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.oliena.nu.it)  
[serv.sian@pec.aslnuoro.it](mailto:serv.sian@pec.aslnuoro.it)

Si segnala che a causa di improvvisa anomalia sulla cabina elettrica che alimenta i quadri di comando pompe dell'impianto di sollevamento Su Gologone, per la giornata odierna si avranno delle restrizioni idriche nei centri di;

**Dorgali e frazione di Cala Gonone mentre per Oliena il servizio è garantito dalle scorte accumulate.**

L'azienda si è immediatamente attivata per l'individuazione e riparazione dell'anomalia.

L'erogazione riprenderà regolarmente al completamento della riparazione e successivo riavvio a pieno regime degli impianti.

Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni

Cordiali saluti.

Settore Complesso Distribuzione  
U.O. Distretto 5  
Il Resp. Geom. Antonio F. Catte

