

Nuoro, 03.08.2023

Prot. AFC/MM D.D5
(lettere e numeri da citare nella risposta)**OGGETTO: DORGALI – Possibile Disservizio idrico del 03.08.2023 per anomalia impianto di Su Gologone**

Trasmissione via E-Mail PEC:

Comune di Dorgali
SIAN Nuoro
ATS SARDEGNAprotocollo@pec.comune.dorgali.nu.it
serv.sian@pec.aslnuoro.it
siannord.h2o@pec.atssardegna.it

Si comunica che stamattina si è verificato un guasto presso l'impianto di rilancio di Su Gologone non consentendo l'alimentazione del serbatoio di Dorgali; questa Società ha prontamente riavviato l'impianto ma le scorte accumulate nel serbatoio si stanno esaurendo a causa dell'eccessivo consumo, pertanto, nella giornata odierna potrebbero verificarsi disservizi nell'erogazione all'utenza. Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.

Distinti saluti.

U.O. Complessa Esercizio Reti D5
Geom. Antonio F. CattaSettore Complesso Distribuzione
Programmazione Distrettuale D5 - Via Straullu, 35 - NUORO
Tel. 0784 213600

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it